



Guardia di Finanza  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LAZIO**

- Ufficio Logistico - Sezione Infrastrutture -  
Via Nomentana nr.591 - 00141 ROMA - Tel. 06/8702.1, e-mail RM0730006@gdf.it

**OGGETTO: Capitolo 4230/14 – 2020.** Acquisto e posa in opera di nr.02 porte tagliafuoco REI 120 nei due accessi in terni all'autorimessa e nr.03 infissi in alluminio completi di maniglione antipanico presso la caserma "U.Petrucci" sede del Comando Provinciale di Viterbo.  
**Scheda tecnica / capitolato.**

**SCHEDA TECNICA / CAPITOLATO**

1. La prestazione in oggetto, volta alla messa a norma in materia di prevenzione incendi, consiste in:
  - tamponatura delle pareti per un totale di circa 8 mq con cellublok da cm20/25 montati a vista;
  - fornitura e posa in opera di nr.02 porte tagliafuoco REI 120 ad 1 anta di dimensioni 2050x1200;
  - nr.01 portafinestra 2/A di dimensioni 2790x1380;
  - nr.01 portafinestra 1/A di dimensioni 2150x880;
  - nr.01 portafinestra 1/A di dimensioni 2160x900.
2. I lavori saranno comprensivi delle opere murarie, del carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, delle opere provvisorie, di sicurezza e di protezione delle parti rimanenti, che in alcun modo dovranno essere alterate.
3. L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato e utilizzando materiali conformi alle normative vigenti.
4. Non è richiesta l'elaborazione del DUVRI.
5. I lavori coordinati e riscontrati dal "Responsabile Unico del Procedimento" o dal "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale" eventualmente nominato, avranno una durata di 7 giorni, da ultimare possibilmente entro il 31/07/2020.

IL CAPO SEZIONE INFRASTRUTTURE  
(Lgt. C\$ Claudio Cosmi)



Guardia di Finanza  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LAZIO**  
- Ufficio Logistico - Sezione Infrastrutture -  
Via Nomentana nr.591 - 00141 ROMA - Tel. 06/8702.1, e-mail RM0730006@gdf.it

**OGGETTO: Capitolo 4230/14 - 2020.** Viterbo (VT). Acquisto e posa in opera di nr.02 porte tagliafuoco REI 120 nei due accessi in terni all'autorimessa e nr.03 infissi in alluminio completi di maniglione antipanico presso la caserma "U.Petrucci" sede del Comando Provinciale di Viterbo.  
**Relazione esigenziale.**

### RELAZIONE ESIGENZIALE

1. Il Comando Regionale Lazio, con nota n.153126 datata 03/04/2020, ha autorizzato i lavori per l'acquisto e posa in opera di nr.02 porte tagliafuoco REI 120 nei due accessi in terni all'autorimessa e nr.03 infissi in alluminio completi di maniglione antipanico presso la caserma "U.Petrucci" sede del Comando Provinciale di Viterbo.
2. L'installazione in argomento sarà effettuata presso la caserma sede del Comando Provinciale di Viterbo sita in via Cardarelli nr. 67.
3. I lavori sono necessari a garantire la messa in sicurezza in materia di antincendio.
4. Tale intervento, è considerato urgente, ed è stato stimato in € **7.214,00 I.V.A. inclusa** ed è ritenuto congruo.

IL CAPO UFFICIO LOGISTICO  
(Ten.Col. Francesco Bosticco)