



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE**  
**- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti -**  
**ATTO AUTORIZZATIVO N. 1894 DEL 09/12/2020**

**OGGETTO: Cap. 4273/14 - Anno 2020.** Autorizzazione al pagamento delle spese sostenute per intervento urgente di sostituzione dell'orologio timer presente sul quadro elettrico della centrale termica presso la Caserma di Osimo, valevole anche quale determina di aggiudicazione. Codice CIG **Z442FA580B**.

**IL COMANDANTE DEL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE**

- VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827;
- VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTI gli artt. 6,10 – comma 1, lett. s), 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione approvato con D.M. 14/12/2005 n. 292;
- VISTI gli art. 31 e 32 della D.D. n. 9000 in data 24/01/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;
- VISTA la circolare n. 20000 in data 24/2/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
- VISTO Il Capitolato Generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 24/10/2014 n. 181/2014);
- VISTA la circolare n. 121093/60/3^ in data 14/04/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
- VISTO il mod. TLA1/anno 2020 nr. 1737 redatto per le motivazioni in oggetto indicate;
- TENUTO CONTO che la procedura di approvvigionamento è stata avviata con la Richiesta di Acquisto (RdA) in GEMAT n. AN052PPC2020194433;
- VISTA la relazione d'urgenza redatta dal Comandante della Tenenza di Osimo, con la quale rappresenta che in data 12 novembre 2020 è stato richiesto l'intervento della impresa "Elettro Esse di Santini Francesco" di Loreto (AN), in quanto è stato riscontrato il mancato funzionamento del temporizzatore "digital timer" e del relativo contattore, portando l'impianto di riscaldamento a restare in funzione nonostante fossero stati impostati orari di spegnimento e di accensione mediante programmazione. L'impresa "Elettro Esse di Santini Francesco" ha quantificato la spesa in **€ 122,00** (IVA inclusa);
- VISTA la dichiarazione di buona esecuzione del lavoro rilasciata dal DEC;
- VISTO il foglio n. 225172/2020 del 03/12/2020 con il quale il Comandante Regionale, constatata la necessità, ha ratificato la spesa;
- VISTA la relazione d'urgenza rilasciata dal Capo Ufficio Logistico in S.V. di questo Ente che, sulla base degli elementi in possesso dell'Ufficio, condivideva le motivazioni d'urgenza addotte ritenendo congruo il costo dei lavori;
- VALUTATO che l'urgenza verificatasi non ha consentito l'adozione della regolare procedura d'ordinazione della spesa in oggetto che avrebbe potuto comportare un ulteriore danno al patrimonio dell'Ente ed un pericolo all'incolumità delle persone;

## **RATIFICO**

il pagamento all'impresa ditta "Elettro Esse di Santini Francesco" P.I. 02349120424, C.F. SNTFNC78D08E690Q, con sede legale a Loreto (AN) in Via Fonte delle bellezze 64/B, per l'intervento urgente di sostituzione dell'orologio timer presente sul quadro elettrico della centrale termica presso la Caserma di Osimo,

## **AUTORIZZO**

il Capo Gestione Amministrativa ad effettuare gli atti amministrativi di propria competenza per assicurare il pagamento di € 122,00 (I.V.A. inclusa) all'operatore economico.

La spesa graverà sul capitolo di bilancio 4273/14 del corrente esercizio finanziario.

Il presente atto viene, in originale, conservato nel registro degli Atti Amministrativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del D.D. 9000/2006, mentre copia conforme sarà allegato al titolo di spesa. Il presente documento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Corpo.

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. INT.LE  
(Col. Pasquale D'Angelo)

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Cap. Mauro Spagnolo)