



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE
- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti -

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da svolgersi mediante modalità telematica su piattaforma ASP (Application Service Provider) per l'affidamento dei lavori necessari alla modifica dell'impianto di climatizzazione e motorizzazione delle tapparelle presso il Circolo Unificato della palazzina n.283 della Caserma "Duca D'Aosta" di Torino.

Importo complessivo stimato dell'appalto: € 88.524,59 di cui € 0,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 19.475,41, per un totale di € 108.000,00.

Numero gara attribuito dall'ANAC: 8671325

Determinazione a contrarre: n.254317 del 03/08/2022.

Numero gara attribuito dal Sistema ASP: 3219976

Modalità di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.

FAQ 2

Quesito numero 1 del 11/10/2022

Sulle specifiche tecniche

Buongiorno,

Abbiamo necessità di aver delucidazioni in merito all'alternativa per il solo raffrescamento Chiller, non esistendo sul mercato unità paritetiche all'esempio nella versione per la sola refrigerazione.

Risposta al quesito numero 1

In merito al contenuto della richiesta chiarimenti in oggetto da parte di un operatore economico, si rappresenta che nel caso si volesse optare per la tipologia chiller da usare in solo raffrescamento si può far riferimento, a titolo meramente esemplificativo, alla serie Daikin Small Chiller aria/acqua solo freddo EWYQ-CWP, con un range di **potenza ricompreso nell'intervallo 25.5KW - 31.8KW.**
