



**Guardia di Finanza**

**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LAZIO**

**Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti**

Via Nomentana, 591 – 00141 Roma - Telefono 06/87022030 Pec.:

[rm0730000p@pec.gdf.it](mailto:rm0730000p@pec.gdf.it)

---

Lavori di riqualificazione del Forte Aurelia: intervento di recupero di parte dei terrapieni, delle piazzole di tiro, delle scale e della mezzacaponiera lato sinistro

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): **98090750C4**

Gara ASP n° **3613781**

---

**Richiesta chiarimenti:**

salve

siamo a richiedere chiarimento sulla pompa di calore di cui alla voce NP\_IM\_01, ovvero se la tipologia di macchinario indicato Hiref modello HRT062HV sia corretto, in quanto questa macchina ha una potenza frigorifera di 59 kw, mentre la richiesta di progetto è di 83,5 kw.

Si resta in attesa di cordiale riscontro in merito a quale sia la potenzialità della pompa di calore e su quale base commerciale è stata formulata l'analisi prezzi.

Cordiali saluti.

**Risposta:**

Buongiorno in merito alla richiesta chiarimenti si rappresenta che:

La discrepanza della potenza rilevata è dovuta al fatto che nella brochure del produttore viene riportata una macchina standard, priva di recupero di calore e senza alcuni accessori e customizzazioni. Il progetto prevede anche un recuperatore rotativo ad alta efficienza e una camera di miscela che consentono di raggiungere le potenze richieste con evaporatore e condensatore maggiorati.

**Si provvederà a pubblicare sul sito istituzionale la risposta alla richiesta chiarimenti.**

Trattazione al seguente link <https://www.gdf.gov.it/it/stazioni-appaltanti/bandi-di-gara/archivio/anno-2023/re-t-l-a-lazio/indagine-di-mercato-ai-fini-della-selezione-di-operatori-economici-da-invitare-alla-procedura-negoziata>

Cordialità

*F.to in originale*  
Capo Ufficio Amministrazione  
(Magg. Ornella Genio)