

Gent.le Arch. Luigi Luongo
 Via Marmorale 36 - 82100 Benevento
 Fax 08241505288 – cell. 3282851271
 p.e.c.: luigi.luongo@archiworldpec.it
 email: architettoluongo@libero.it

Oggetto: Verifica ai fini della validazione art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016:

Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” - Annualità 2020 – Risorse del Ministero della Cultura -
 Riqualificazione “Forte Aurelia”, Lotto III A4a. Progetto esecutivo CIG Z513B7C988

Trasmissione rapporto intermedio di verifica del progetto come Vostra PEC del 16.06.2023

INVIO NOTA E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

In relazione a quanto in oggetto, si trasmettono le seguenti note, l’elenco dei documenti aggiornato e la documentazione integrativa richiesta

RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA DI PROGETTO	Note integrative	Documenti prodotti
Riportare nella Relazione Tecnica l’individuazione catastale e la destinazione d’uso urbanistica.	Aggiornata la relazione generale	FA3_GEN_1.1_RG Relazione generale
elaborato stima di incidenza manodopera e sicurezza.	Integrato nel Capitolato di Appalto, parte 1 amministrativa	FA3_GEN_2.1_CA1 Capitolato Speciale d’Appalto parte 1
Aggiornare il layout di cantiere con indicazione delle aree di carico, scarico e stoccaggio dei materiali, le aree destinate ai baraccamenti e all’installazione delle varie attrezzature, percorsi pedonali e carrabili in funzione di operai, mezzi e materiali di cantiere.	Integrato planimetria in PSC	FA3_GEN_5.1PSC Piano sicurezza e coordinamento con CME sicurezza
Aggiornare il piano di manutenzione con inserimento dei sottoprogrammi (prestazioni-controlli-interventi)	Aggiornato piano manutenzione	FA3_GEN_6.1_PM Piano di Manutenzione
relazione Criteri Ambientali Minimi CAM.	relazione	FA3_GEN_7.0_CAM Criteri Ambientali Minimi
relazione di gestione delle interferenze redatto dal progettista con allegata planimetria delle eventuali soluzioni previste in caso di interferenza.	relazione	FA3_GEN_7.1_RI Relazione gestione interferenze
la relazione gestione delle materie con una tabella dove sono riportati i materiali (con codici CER) in entrata ed uscita e il luogo di conferimento autorizzato.	relazione	FA3_GEN_7.2_RM Relazione gestione delle materie
Allegare la relazione geologica	relazione geologica esistente	FA3_A_4.3_RG Relazione geologica
Aggiornare le tavole antincendio con indicazione delle vie di esodo(frecce e percorsi colorati di verde), segnali luminosi, cartelli, sirena, punti di raccolta, lampade di emergenza.	Tavole antincendio del forte parere conforme preventivo WW. FF. inerente tutto il forte	FA3_WW.FF_AI Impianto antincendio parere conforme Impianto antincendio -Piano terra Impianto antincendio -Piano mezzanino Impianto antincendio -Piano Riservette
Acquisire parere della soprintendenza e verificare se necessita di quello dei VV.FF. ed altri. Allegare la relazione geologica	Il parere della Soprintendenza Terminata la parte architettonica è stato trasmetto all’ufficio archeologia per lo scavo del fossato storico, riempito di	

terreno nel tempo.

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Cordialmente
Arch. Fiorenzo Meneghelli

ORDINE
degli
ARCHITETTI
P A N I F I C A T O R I
P A E S A G G I S T I
C O N S E R V A T O R I
della provincia di
V E R O N A



Fiorenzo Meneghelli
n° 634
sezione A
settore architettura
P C N
LOTTO